

DONSlab
R. DONSS' Vandanlytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

Analyserapport nr. 20250416/029
22. april 2025
Blad 1 af 1



DIREKTE UNDERSØGELSE			Prøvested: Afgang, værk Vibekæret 8 Prøvedato: 2025-04-14 Kl. 07:59 Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006
Temperatur	10,2	°C	

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
pH	pH		7,5	7 – 8,5	DS/EN ISO 10523:2012, M051	
Ledningsevne (ref v. 20 °C)	mS/m		71,6	250	DS/EN27888:2003	15%
Jern, total	Fe	mg/l	0,001	0.2	ICP-OES, M069	10%
Mangan, total	Mn	mg/l	0,006	0.05	ICP-OES, M069	5%
Ammonium*	NH ₄ ⁺	mg/l	0,12 !	0,05	ISO 7150/1:1984, M004	15%
Nitrit	NO ₂ ⁻	mg/l	0,046 !	0.01	DS/EN 26777:2003, M006	6%
Ilt	O ₂	mg/l	7,1		DS/EN ISO 17289:2014, M022	5%

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Kinda

Karin Spanggaard, *EH, laborant*